

令和7年度 下田市清掃センターの維持管理状況に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

(単位：トン)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般ごみ	1号炉	303.61	268.79	283.94	315.51	322.07	269.04	265.04	243.54			
	2号炉	307.84	322.54	312.33	349.67	355.70	303.36	321.30	265.66			

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度(月平均)

(単位：℃)

測定位置：燃焼室出口	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	800℃以上	935	920	928	938	944	926	926	930				
2号炉		922	911	907	919	919	927	919	919				

3. 集じん器に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置：集じん器入口	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	200℃前後	200	200	200	200	200	200	200	200				
2号炉		200	200	200	200	200	200	200	200				

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置：煙道	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	100ppm以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2号炉		0	0	13	9	13	14	9	7				

5. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉		22日～24日				21日～23日						
2号炉		25日～27日				24日～26日						

6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1) ばい煙 測定位置：バグフィルター出口

1号炉	測定項目	単位	基準値	測定結果				
	硫黄酸化物	m ³ N/h	48	0.133	0.114	0.280	0.246	
	ばいじん濃度	g/m ³ N	0.015	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	25	11	44	8	
	窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	250	66	59	52	58	
	測定年月日			R7.5.14	R7.7.9	R7.9.10	R7.11.11	
	測定結果の得られた年月日			R7.5.27	R7.7.22	R7.9.22	R7.11.25	
2号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	48	0.018未満	0.052	0.016未満	0.035	
	ばいじん濃度	g/m ³ N	0.015	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	41	6	3	7	
	窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	250	98	96	83	96	
	測定年月日			R7.5.14	R7.7.10	R7.9.10	R7.11.11	
	測定結果の得られた年月日			R7.5.27	R7.7.22	R7.9.22	R7.11.25	

(2) ダイオキシン類 測定位置：バグフィルター出口

	単位	基準値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	5	0.230	R7.7.9	R7.8.27
2号炉			0.150	R7.7.10	

7. 処分した一般廃棄物のごみ質

		第1回	第2回	第3回	第4回
測定年月日		R7.4.21	R7.7.9	R7.10.8	
ごみの種類組成	紙・布類	50.4 %	50.0 %	28.5 %	
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類	16.1 %	16.7 %	12.5 %	
	木、竹、わら類	0.7 %	13.9 %	5.2 %	
	ちゅう芥類	27.4 %	13.9 %	46.5 %	
	不燃物類	0.7 %	0.9 %	0.9 %	
	その他	4.7 %	4.6 %	6.4 %	
単位容積重量		270 kg/m ³	200 kg/m ³	340 kg/m ³	
ごみの3成分	水分	66.5 %	63.8 %	66.3 %	
	灰分	2.8 %	4.1 %	4.0 %	
	可燃物	30.7 %	32.1 %	29.7 %	
低位発熱量(計算値)		4,100 Kcal/kg	4,460 Kcal/kg	3,940 Kcal/kg	
低位発熱量(実測値)		980 KJ/kg	1,070 KJ/kg	940 KJ/kg	